


PIANTA QUOTA 14.20



PARTICOLARE " A "

LEGENDA

- A Griglia di mandata 400 x 100
- B Griglia di mandata 200 x 100
- C Griglia di mandata 200 x 100
- K Valvola di ventilazione DN 150
- R Serranda di regolazione 500 x 460
- O Serranda tagliafuoco 550 x 400
- P Serranda tagliafuoco 650 x 400
- Q Serranda tagliafuoco 550 x 350
- T Serranda tagliafuoco 500 x 350
- X Serranda tagliafuoco 400 x 200
- ES 21Estrattore d'aria 300 mc/h
- ES 5 Estrattore d'aria 640 mc/h



FONDAZIONE IDIS				
CITTA' DELLA SCIENZA – TERZO LOTTO				
MODIFICHE PROPOSTE DALL'A.T.I. AL PROGETTO A BASE DI APPALTO				
AGGIORNAMENTO PLANIMETRIA E PERCORSO CANALIZZAZIONI		13/09/02	SD	
VARIAZIONE		DATA	DISEGNATO	
IMPRESA: A.T.I. ASTALDI s.p.a. COELNA Impianti s.r.l. POLITERMICA INDUSTRIALE s.p.a.				
IMPIANTI TERMICI DISTRIBUZIONE IMPIANTI A Q + 11,20 E + 14,20				SCALA 1:50
DATA	DISEGNATO V.R./G.R.	CONTROLLATO	RIFERIMENTO CAD X	RIFER. PR. .
IMPIANTI TECNOLOGICI: ing. GIORGIO LANZILLO				
VISTO DI APPROVAZIONE DEI PROGETTISTI ORIGINARI:				
IL RESPONSABILE DEL SETTORE			IL COORDINAMENTO	