





N° SIGLE	DESCRIZIONE	PORTATA	PREVALENZA	TIPO	KW
				CIRCUITO CALDO/FREDDO	
P4	CIRCUITO PRIMARIO CALDO/FREDDO	25,0 l/s	100 KPa	EN4 50–6,0 T	4
P5	CALDO LOTTO 2	41 l/s	100 KPa	EN4 50–7,0 T	5,0
P6	FREDDO LOTTO 2	11,11 l/s	250 KPa	EN 50–7,5 T	5,0
P7	UTA 1 E 2	4,0 l/s	50 KPa	EN4 50–2 T	1,0
P8	UTA 5 E 6	5,44 l/s	75 KPa	EN4 50–1,5 T	1,1
P9	UTA 3	2,22 l/s	50 KPa	EN4 32–0,75 T	0,55
P10	SERPENTINE HDn E HDb	3,7 l/s	121 KPa	EN4 50–3 T	2,2
P11	RIN–COLD HDn E HDb	2,0 l/s	100 KPa	EN 50–10 T	7,5
P12	RIN–COLD H2	3,4 l/s	60 KPa	EN4 40–1,5 T	1,1
P13	UTA 4	22,05 l/s	60 KPa	EN4 50–4T	3
				CIRCUITO POSTRISCALDAMENTO	
P1	CIRCUITO PRIMARIO POST–RISCALDAMENTO	0,7 l/s	90 KPa	EN4 65–2 T	1,0
P2	LOTTO 2 E UTA 1	1,4 l/s	250 KPa	EN4 32–3 AT	2,2
P3	LOTTO 3	7,3 l/s	110 KPa	EN4 50–2 T	1,0

FONDAZIONE IDIS

CITTA' DELLA SCIENZA – TERZO LOTTO

MODIFICHE PROPOSTE DALL'A.T.I. AL PROGETTO A BASE DI APPALTO

L	ADDIORNAMENTO DIMENSIONI CANALIZZAZIONI MANDATA ED. H1	22/04/02	SD
I	PLANIMETRIA SETTI IN C.A. E SOSTITUZIONE CANALE MANDATA ARIA H1 CON SETTI	19/04/02	SD
H	ADDIORNAMENTO SEZIONE E DIMENSIONE CANALE DI MANDATA ARIA ED. H1	20/03/02	SD
G	LEGENDA	04/02/02	FD
F	CIRCUITI PRIMARI CALDO/FREDDO E POST–RISCALDAMENTO	28/02/02	SD
E	ADDIORNAMENTO TUBAZIONI E CANALI DI PIANTA E SEZIONE	21/02/02	SD
D	ADDIORNAMENTO PERCORSO TUBAZIONI	19/02/02	SD
C	ADDIORNAMENTO GENERALE	15/01/02	RMO
B	ADDIORNAMENTO GENERALE	08.01.02	
A	PRIMA EMISSIONE	30.08.01	FD
	VARIAZIONE	DATA	DISEGNATO

IMPRESA: A.T.I. ASTALDI s.p.a.
COELNA Impianti s.r.l.
POLITERMICA INDUSTRIALE s.p.a.

IMPIANTI TERMICI
UBICAZIONE APPARECCHIATURE
PIANTA, PROSPETTO E SEZIONI

SCALA 1:100

DISEGNO NR. SE.I.2 (a)

DATA	DISEGNATO V.R./S.R.	CONTROLLATO	RIFERIMENTO CAD X	RIFER. PR. -

IMPIANTI TECNOLOGICI: Ing. GIORGIO LANZILLO

VISTO DI APPROVAZIONE DEI PROGETTISTI ORIGINARI:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE — IL COORDINAMENTO