



TUBAZIONI MANDATA/RITORNO FAN-COILS

TUBAZIONI MANDATA/RITORNO SERPENTINE

MOD. FAN COIL	ATTACCHI IDRAULICI IN RAME	MOD. VALVOLA SERVOCOMANDATA
VAN 2020	14 X 1	VMP 45.10 - 0.63
VAN 3020	14 X 1	VMP 45.10 - 1
VAN 4020	14 X 1	VMP 45.10 - 1.6
VAN 5020	18 X 1	VMP 45.10 - 1.6
VAN 6030	18 X 1	VMP 45.10 - 1.6
VAN 6030	18 X 1	VMP 45.15 - 2.5

FONDAZIONE IDIS

CITTA' DELLA SCIENZA - TERZO LOTTO

MODIFICHE PROPOSTE DALL'A.T.I. AL PROGETTO A BASE DI APPALTO

ACCORDAMENTO DIMENSIONI E TIPOLOGIE FAN-COILS				SD	
QUANTITA' TUBAZIONI				RAC	
VERSIONE				DATA	
IMPRESA A.T.I. ASTALDI s.p.a. COENIA Impianti s.r.l. POUTERMICA INDUSTRIALE s.p.a.				SCALA	
IMPIANTI TERMICI				1:100	
DISTRIBUZIONE IMPIANTI PIANO TERRA				DISEGNO NEL	
IMPIANTI TECNOLOGICI: Ing. GIORGIO LANZILLO				H30 I.T 1	
VISTO DI APPROVAZIONE DEI PROGETTISTI ORIGINARI:				IL RESPONSABILE DEL SETTORE	
IL RESPONSABILE DEL SETTORE				IL COORDINAMENTO	